

ที่ L2105/457

8 กรกฎาคม 2565

เรียน ประธานกรรมการตรวจรับงาน

เรื่อง หนังสือส่งมอบงาน

บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขา สงขลา ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการรับจ้างวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปา ปิงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 3 จุด ตามใบสั่งซื้อ/ส่งจ้างเลขที่ 32/2565 ของส่วนงานเทศบาลตำบลหัวไทร ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 โดยมีระยะเวลาดำเนินการ 15 วัน ครบกำหนดส่งมอบวันที่ 15 กรกฎาคม 2565 ตามเงื่อนไขนั้น

บริษัทฯ ได้ดำเนินการเข้าไปเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อนำมาวิเคราะห์ ในวันที่ 28 มิถุนายน 2565 และดำเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ (Test Report) แล้วเสร็จในวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 คิดเป็นค่าจ้างตรวจวิเคราะห์ฯ ในครั้งนี้ เป็นเงิน 11,235 บาท จำนวนเงิน (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน) จึงประสงค์ขอส่งมอบงานให้คณะกรรมการตรวจรับงานเพื่อพิจารณาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ


(นายไตรรัตน์ สายมั่ง)
ผู้อำนวยการสำนักงานสาขาสงขลา
Central Laboratory (Thailand) Co., Ltd.

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565

รายงานผลการทดสอบ

วันที่ออกรายงาน 08 กรกฎาคม 2565

เลขที่รายงาน TRSK65/13163

หน้า 01/03

ชื่อและที่อยู่ลูกค้า สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยไทร
(ข้อมูลจากลูกค้า) 21 หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยไทร อำเภอห้วยไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 80170
รายละเอียดตัวอย่าง จุดที่ 1 คั้นน้ำ
(ข้อมูลจากลูกค้า)
รหัสตัวอย่าง SK65/04641-001
ลักษณะและสภาพตัวอย่าง ประเภทตัวอย่าง : น้ำประปา
ภาชนะบรรจุ : ขวดแก้วที่ผ่านการฆ่าเชื้อ 1 ขวด น้ำหนัก/ปริมาตร 500 มิลลิลิตร
ขวดพลาสติก 2 ขวด น้ำหนัก/ปริมาตร 1000 มิลลิลิตร/ขวด
อุณหภูมิ : แช่เย็น สภาพตัวอย่างปกติขณะรับ

วันที่รับตัวอย่าง 28 มิถุนายน 2565

วันที่ทดสอบ 28 มิถุนายน 2565 - 08 กรกฎาคม 2565

ผลการทดสอบ

รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	ค่ามาตรฐาน	หน่วย	LOD	วิธีทดสอบอ้างอิง
Chloride	98.09	250	mg/L	1.00	APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017. Part 4500-Cl-B
Color	Not Detected	15	Pt-Co	0.06	APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017. Part 2120 B and 2120 C
Fluoride	<0.25	0.7	mg/L	0.10	APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017. Part 4500-F-D
Hardness	102.44	300	mg/L	1.00	APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017. Part 2340 C
Nitrate	<0.09	50	mg/L	0.03	AOAC (2019) 973.50
Nitrite *	0.04	3.0	mg/L	-	AOAC (2019) 973.50
pH	6.95	6.5 - 8.5	-	-	APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017. Part 4500-H+B

รายงานฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

รายงานผลการทดสอบต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากห้องปฏิบัติการ ยกเว้นทำทั้งฉบับ
FM-QP-24-01-001-R05(04/12/63)P1/3-SK



รายงานผลการทดสอบ

วันที่ออกรายงาน 08 กรกฎาคม 2565

เลขที่รายงาน TRSK65/13163

หน้า 02/03

ผลการทดสอบ

รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	ค่ามาตรฐาน	หน่วย	LOD	วิธีทดสอบอ้างอิง
Sulfate	43.33	250	mg/L	3.00	APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017. Part 4500-SO ₄ ²⁻ E
Total Dissolved solid	260.00	500	mg/L	10.00	APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017. Part 2540 C
Turbidity	Not Detected	15	NTU	0.50	APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017. Part 2130 B
Arsenic	<0.005	0.01	mg/L	0.0007	In-house method TE-CH-038 based on APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017. Part 3125 (ICP-MS)
Cadmium	Not Detected	0.003	mg/L	0.0004	In-house method TE-CH-038 based on APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017. Part 3125 (ICP-MS)
Chromium	<0.005	0.05	mg/L	0.0007	In-house method TE-CH-038 based on APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017. Part 3125 (ICP-MS)
Copper	<0.005	1.0	mg/L	0.0007	In-house method TE-CH-038 based on APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017. Part 3125 (ICP-MS)
Iron	0.062	0.3	mg/L	0.0050	In-house method TE-CH-038 based on APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017. Part 3125 (ICP-MS)
Lead	Not Detected	0.01	mg/L	0.0004	In-house method TE-CH-038 based on APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017. Part 3125 (ICP-MS)
Manganese	0.036	0.3	mg/L	0.0020	In-house method TE-CH-038 based on APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017. Part 3125 (ICP-MS)

รายงานฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

รายงานผลการทดสอบต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากห้องปฏิบัติการ ยกเว้นทำทั้งฉบับ
FM-QP-24-01-001-R05(04/12/63)P2/3-SK



รายงานผลการทดสอบ

วันที่ออกรายงาน 08 กรกฎาคม 2565

เลขที่รายงาน TRSK65/13163

หน้า 03/03

ผลการทดสอบ

รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	ค่ามาตรฐาน	หน่วย	LOD	วิธีทดสอบอ้างอิง
Mercury	Not Detected	0.001	mg/L	0.0003	In-house method TE-CH-181 based on APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017. Part 3125 and 3500-Hg
Zinc	<0.010	3.0	mg/L	0.0035	In-house method TE-CH-038 based on APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017. Part 3125 (ICP-MS)
Total Coliforms	< 1.1	< 1.1	MPN/100ml	-	APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017. Part 9221
<i>Escherichia coli</i>	< 1.1	< 1.1	MPN/100ml	-	APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017. Part 9221

หมายเหตุ: อ้างอิง : ประกาศกรมอนามัย (พ.ศ.2563) เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้

* : รายการทดสอบที่ไม่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025

: ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025

~End of Report~

(นางชอรา คงกาลิหมั่น)

ผู้อำนวยการงาน

บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสงขลา

CERTIFIED

รายงานฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

รายงานผลการทดสอบต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากห้องปฏิบัติการ ยกเว้นทำทั้งฉบับ

FM-QP-24-01-001-R05(04/12/63)P3/3-SK



รายงานผลการทดสอบ

วันที่ออกรายงาน 08 กรกฎาคม 2565

เลขที่รายงาน TRSK65/13164

หน้า 01/03

ชื่อและที่อยู่ลูกค้า

สำนักงานเทศบาลตำบลหัวไทร

(ข้อมูลจากลูกค้า)

21 หมู่ที่ 8 ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 80170

รายละเอียดตัวอย่าง

จุดที่ 2 ตะวันออกข้างหน้าศาล

(ข้อมูลจากลูกค้า)

รหัสตัวอย่าง

SK65/04641-002

ลักษณะและสภาพตัวอย่าง

ประเภทตัวอย่าง : น้ำประปา

ภาชนะบรรจุ : ขวดแก้วที่ผ่านการฆ่าเชื้อ 1 ขวด น้ำหนัก/ปริมาตร 500 มิลลิลิตร

ขวดพลาสติก 2 ขวด น้ำหนัก/ปริมาตร 1000 มิลลิลิตร/ขวด

อุณหภูมิ : แช่เย็น สภาพตัวอย่างปกติขณะรับ

วันที่รับตัวอย่าง

28 มิถุนายน 2565

วันที่ทดสอบ

28 มิถุนายน 2565 - 08 กรกฎาคม 2565

ผลการทดสอบ

รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	ค่ามาตรฐาน	หน่วย	LOD	วิธีทดสอบอ้างอิง
Chloride	108.73	250	mg/L	1.00	APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017. Part 4500-Cl-B
Color	Not Detected	15	Pt-Co	0.06	APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017. Part 2120 B and 2120 C
Fluoride	Not Detected	0.7	mg/L	0.10	APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017. Part 4500-F D
Hardness	104.52	300	mg/L	1.00	APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017. Part 2340 C
Nitrate	Not Detected	50	mg/L	0.03	AOAC (2019) 973.50
Nitrite *	0.00	3.0	mg/L	-	AOAC (2019) 973.50
pH	7.10	6.5 - 8.5	-	-	APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017. Part 4500-H*B

รายงานฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

รายงานผลการทดสอบต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพื่อบางส่วน โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากห้องปฏิบัติการ ยกเว้นทำทั้งฉบับ

FM-QP-24-01-001-R05(04/12/63)P1/3-SK



รายงานผลการทดสอบ

วันที่ออกรายงาน 08 กรกฎาคม 2565

เลขที่รายงาน TRSK65/13164

หน้า 02/03

ผลการทดสอบ

รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	ค่ามาตรฐาน	หน่วย	LOD	วิธีทดสอบอ้างอิง
Sulfate	51.46	250	mg/L	3.00	APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017. Part 4500-SO ₄ ²⁻ E
Total Dissolved solid	268.00	500	mg/L	10.00	APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017. Part 2540 C
Turbidity	Not Detected	15	NTU	0.50	APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017. Part 2130 B
Arsenic	<0.005	0.01	mg/L	0.0007	In-house method TE-CH-038 based on APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017. Part 3125 (ICP-MS)
Cadmium	Not Detected	0.003	mg/L	0.0004	In-house method TE-CH-038 based on APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017. Part 3125 (ICP-MS)
Chromium	<0.005	0.05	mg/L	0.0007	In-house method TE-CH-038 based on APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017. Part 3125 (ICP-MS)
Copper	<0.005	1.0	mg/L	0.0007	In-house method TE-CH-038 based on APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017. Part 3125 (ICP-MS)
Iron	<0.050	0.3	mg/L	0.0050	In-house method TE-CH-038 based on APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017. Part 3125 (ICP-MS)
Lead	<0.001	0.01	mg/L	0.0004	In-house method TE-CH-038 based on APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017. Part 3125 (ICP-MS)
Manganese	0.009	0.3	mg/L	0.0020	In-house method TE-CH-038 based on APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017. Part 3125 (ICP-MS)

รายงานฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

รายงานผลการทดสอบต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากห้องปฏิบัติการ ยกเว้นทำทั้งฉบับ

FM-QP-24-01-001-R05(04/12/63)P2/3-SK



รายงานผลการทดสอบ

วันที่ออกรายงาน 08 กรกฎาคม 2565

เลขที่รายงาน TRSK65/13164

หน้า 03/03

ผลการทดสอบ

รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	ค่ามาตรฐาน	หน่วย	LOD	วิธีทดสอบอ้างอิง
Mercury	Not Detected	0.001	mg/L	0.0003	In-house method TE-CH-181 based on APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017. Part 3125 and 3500-Hg
Zinc	Not Detected	3.0	mg/L	0.0035	In-house method TE-CH-038 based on APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017. Part 3125 (ICP-MS)
Total Coliforms	< 1.1	< 1.1	MPN/100ml	-	APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017. Part 9221
<i>Escherichia coli</i>	< 1.1	< 1.1	MPN/100ml	-	APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017. Part 9221

หมายเหตุ: อ้างอิง : ประกาศกรมอนามัย (พ.ศ.2563) เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้

* : รายการทดสอบที่ไม่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025

: ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025

~End of Report~



(นางสาว กงวาลีนัน)
ผู้อำนวยการ
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสงขลา

รายงานฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

รายงานผลการทดสอบต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากห้องปฏิบัติการ ยกเว้นทำทั้งฉบับ
FM-QP-24-01-001-R05(04/12/63)P3/3-SK





บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด

สาขาสงขลา : 9/116 ถนนกาญจนวนิชย์ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 ประเทศไทย
Songkhla Branch : 9/116 Kanchanawonich Rd., Hat Yai, Hat Yai, Songkhla 90110, Thailand
Tel : (66) 74 558871-3, (66) 74 558901 Fax : (66) 74 558870
http://www.centralabthai.com



Accreditation No. 1085/49

Central Lab

รายงานผลการทดสอบ

วันที่ออกรายงาน 08 กรกฎาคม 2565

เลขที่รายงาน TRSK65/13165

หน้า 01/03

ชื่อและที่อยู่ลูกค้า สำนักงานเทศบาลตำบลหัวไทร
(ข้อมูลจากลูกค้า) 21 หมู่ที่ 8 ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 80170
รายละเอียดตัวอย่าง จุดที่ 3 ตะวันตก
(ข้อมูลจากลูกค้า)
รหัสตัวอย่าง SK65/04641-003
ลักษณะและสภาพตัวอย่าง ประเภทตัวอย่าง : น้ำประปา
ภาชนะบรรจุ : ขวดแก้วที่ผ่านการฆ่าเชื้อ 1 ขวด น้ำหนัก/ปริมาตร 500 มิลลิลิตร
ขวดพลาสติก 2 ขวด น้ำหนัก/ปริมาตร 1000 มิลลิลิตร/ขวด
อุณหภูมิ : แช่เย็น สภาพตัวอย่างปกติขณะรับ

วันที่รับตัวอย่าง 28 มิถุนายน 2565

วันที่ทดสอบ 28 มิถุนายน 2565 - 08 กรกฎาคม 2565

ผลการทดสอบ

รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	ค่ามาตรฐาน	หน่วย	LOD	วิธีทดสอบอ้างอิง
Chloride	112.89	250	mg/L	1.00	APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017. Part 4500-ClB
Color	Not Detected	15	Pt-Co	0.06	APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017. Part 2120 B and 2120 C
Fluoride	0.29	0.7	mg/L	0.10	APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017. Part 4500-F D
Hardness	104.52	300	mg/L	1.00	APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017. Part 2340 C
Nitrate	0.09	50	mg/L	0.03	AOAC (2019) 973.50
Nitrite *	0.06	3.0	mg/L	-	AOAC (2019) 973.50
pH	6.84	6.5 - 8.5	-	-	APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017. Part 4500-H*B

รายงานฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

รายงานผลการทดสอบต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากห้องปฏิบัติการ ยกเว้นทำทั้งฉบับ
FM-QP-24-01-001-R05(04/12/63)P1/3-SK



รายงานผลการทดสอบ

วันที่ออกรายงาน 08 กรกฎาคม 2565

เลขที่รายงาน TRSK65/13165

หน้า 02/03

ผลการทดสอบ

รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	ค่ามาตรฐาน	หน่วย	LOD	วิธีทดสอบอ้างอิง
Sulfate	43.61	250	mg/L	3.00	APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017. Part 4500-SO ₄ ²⁻ E
Total Dissolved solid	209.50	500	mg/L	10.00	APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017. Part 2540 C
Turbidity	Not Detected	15	NTU	0.50	APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017. Part 2130 B
Arsenic	<0.005	0.01	mg/L	0.0007	In-house method TE-CH-038 based on APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017. Part 3125 (ICP-MS)
Cadmium	Not Detected	0.003	mg/L	0.0004	In-house method TE-CH-038 based on APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017. Part 3125 (ICP-MS)
Chromium	<0.005	0.05	mg/L	0.0007	In-house method TE-CH-038 based on APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017. Part 3125 (ICP-MS)
Copper	<0.005	1.0	mg/L	0.0007	In-house method TE-CH-038 based on APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017. Part 3125 (ICP-MS)
Iron	<0.050	0.3	mg/L	0.0050	In-house method TE-CH-038 based on APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017. Part 3125 (ICP-MS)
Lead	Not Detected	0.01	mg/L	0.0004	In-house method TE-CH-038 based on APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017. Part 3125 (ICP-MS)
Manganese	0.007	0.3	mg/L	0.0020	In-house method TE-CH-038 based on APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017. Part 3125 (ICP-MS)

รายงานฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

รายงานผลการทดสอบต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากห้องปฏิบัติการ ยกเว้นทำทั้งฉบับ

FM-QP-24-01-001-R05(04/12/63)P2/3-SK



รายงานผลการทดสอบ

วันที่ออกรายงาน 08 กรกฎาคม 2565

เลขที่รายงาน TRSK65/13165

หน้า 03/03

ผลการทดสอบ

รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	ค่ามาตรฐาน	หน่วย	LOD	วิธีทดสอบอ้างอิง
Mercury	Not Detected	0.001	mg/L	0.0003	In-house method TE-CH-181 based on APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017. Part 3125 and 3500-Hg
Zinc	<0.010	3.0	mg/L	0.0035	In-house method TE-CH-038 based on APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017. Part 3125 (ICP-MS)
Total Coliforms	22	< 1.1	MPN/100ml	-	APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017. Part 9221
<i>Escherichia coli</i>	1.1	< 1.1	MPN/100ml	-	APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017. Part 9221

หมายเหตุ: อ้างอิง : ประกาศกรมอนามัย (พ.ศ.2563) เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้

* : รายการทดสอบที่ไม่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025

: ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025

~End of Report~



(นางสาว) กงศา กงศา
ผู้ชำนาญการ
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสงขลา
CERTIFIED

รายงานฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

รายงานผลการทดสอบต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากห้องปฏิบัติการ ยกเว้นทำทั้งฉบับ
FM-QP-24-01-001-R05(04/12/63)P3/3-SK



ที่	หัวข้อ	ระดับความพึงพอใจ					N	ค่าเฉลี่ย	ร้อยละ	เกณฑ์การประเมิน
		5	4	3	2	1				
ปริมาณน้ำ										
1	ปริมาณน้ำประปาเพียงพอต่อการอุปโภค-บริโภค	80	10	5	3	2	100	4.63	92.60	มากที่สุด
คุณภาพน้ำ/การบริหารจัดการ										
1	ความใส/สีของน้ำ	90	5	5	0	0	100	4.85	97.00	มากที่สุด
2	กลิ่นของน้ำ	90	5	5	0	0	100	4.85	97.00	มากที่สุด
3	ความสะอาด ไม่มีสิ่งแปลกปลอม	90	5	5	0	0	100	4.85	97.00	มากที่สุด
4	ความสะอาดของน้ำสามารถใช้อุปโภค-บริโภคได้	90	5	5	0	0	100	4.85	97.00	มากที่สุด
5	ความเหมาะสมของอัตราค่าน้ำประปา	90	5	5	0	0	100	4.85	97.00	มากที่สุด
6	การประชาสัมพันธ์เมื่อจะมีการหยุดจ่ายน้ำล่วงหน้า	90	5	5	0	0	100	4.85	97.00	มากที่สุด
7	การแก้ไขปัญหาในภาวะขาดแคลนน้ำ	90	5	5	0	0	100	4.85	97.00	มากที่สุด
รวม		710	45	40	3	2	800	4.82	96.45	มากที่สุด

หมายเหตุ

5 = มากที่สุด

4 = มาก

3 = ปานกลาง

2 = น้อยที่สุด

1 = ไม่พึงพอใจ